

水道水の水質検査結果 (平成14年4月17日実施)

水道水が有すべき性状に関する検査項目 (17項目) (単位: 特記のほかはmg/l)			
分類	項目名	水質基準値	給水栓水検査結果
色	亜鉛	1.0以下	0.01未満
	鉄	0.3以下	0.03未満
	銅	1.0以下	0.01未満
	マンガン	0.05以下	0.005未満
味	ナトリウム	200以下	5.3
	塩素イオン	200以下	7.3
臭	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	25
	蒸発残留物	500以下	42
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10以下	0.3
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満
におい	1,1-トリクロロエタン	0.3以下	0.001未満
	フェノール類	フェノールとして0.005以下	0.005未満
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5
	味	異常でないこと	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし
	色度	5度以下	1未満
	濁度	2度以下	0.1未満

健康に関する検査項目 (29項目) (単位: 特記のほかはmg/l)

分類	項目名	水質基準値	給水栓水検査結果
病原生物	一般細菌	1 ml の検水で形成される集落数が100個以下	0個/ml
	大腸菌群	検出されないこと	検出しない
無機物質・重金属	カドミウム	0.01以下	0.001未満
	水銀	0.0005以下	0.00005未満
	セレン	0.01以下	0.001未満
	鉛	0.05以下	0.001未満
	ヒ素	0.01以下	0.001未満
	六価クロム	0.05以下	0.005未満
	シアン	0.01以下	0.001未満
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	10以下	0.2
	フッ素	0.8以下	0.08未満
	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.02以下	0.002未満
	ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満
一般有機化学物質	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006未満
	トリクロロエチレン	0.03以下	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	0.001未満
	クロロホルム	0.06以下	0.007
	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001
	プロモジクロロメタン	0.03以下	0.003
	プロモホルム	0.09以下	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1以下	0.011
農薬	1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002未満
	シマジン	0.003以下	0.0003未満
	チウラム	0.006以下	0.0006未満
	チオベンカルブ	0.02以下	0.002未満

水道水の水質検査ですべての基準をクリア

これからも安全で良質な水道水を供給します

水道局(満願寺浄水場)では、市民の皆さんから安心して水道水を使っていただけという定期的な水質検査を行っています。今号では、その水質検査結果についてお知らせします。

不審な電話にご注意を!

水道局では、電話による水質などのアンケートや浄水器のあっせん、訪問販売は行っていません。市民の皆さんに安全な水をお届けするために、浄水場などで水質検査を専門技術者が行っていますので、ご安心ください。



浄水場(☎22-0915)へ。問い合わせ 水道局・満願寺

みんなで川を守ろう

新津市の水道水は、阿賀野川の水から作られています。阿賀野川の水質は良好で、一年を通じて安定していて、過去十年の水質と比較してみても、ほとんど変化は見られません。これは、川を汚染する施設などが流域に比較的少ないことが要因として挙げられます。しかし、阿賀野川の恩恵を受ける私たち一人ひとりの川を守ることが、この川を守ることにつながります。検査結果にあるような良好な水質を保つことは、とうてい不可能であったと言えます。安全で安心な水道水を作るためには、「原材料」の品質に大きく影響されます。いつまでも「川を守ろう」という意識を持ち、身近なところからできる環境に優しい行動について考え、実行してみませんか。問い合わせ 水道局・満願寺

緑の風薫り 笑顔ゆきかう ふれあい文化都市

にいつ 新津

新津市第3次総合開発計画：平成7～16年度

- 水と緑のまち 快適で安らぎが漂うまち
- 人が輝き活力のみなぎるまち
- にぎわいと交流のまち
- 明るく元気なまち 健やかで優しさが響きあうまち
- 豊かな人間味と文化の薫るまち
- 個性豊かな文化のまち



妊産婦・幼児医療費助成や児童手当をもらっている人は、手続きが必要です

妊産婦・幼児医療費助成の申請について

妊産婦・幼児医療費助成については、所得制限により受給資格の有無を判定していますが、九月一日以降の受給資格は平成十三年分の所得によって判定します。現在、医療費助成を受けている人も再度申請が必要となりますので、手続きをしてください。

対象となるご家庭には、案内を郵送しますが、案内が届かなくても、申請の手続きはできます。※平成十四年九月二日以降に満一歳になる乳児については、一

児童手当の現況届について

児童手当を受けている人は、毎年「現況届」の提出が必要です。該当する人には届出用紙を郵送します。

児童手当を振り込みます

六月五日(水)に、二・五月の手当を振り込みます。

問い合わせ 福祉健康課児童係(内線254・255)へ。

土・日曜日もやります!! 特設窓口を開設します

- とき 6月5日(水)～16日(日)の午前8時30分～午後5時15分
- ところ 市役所1階市民サロン

平成14年度子宮(頸部)がん検診を行います

市では、30歳以上(平成15年3月31日現在)の人を対象に、子宮がん検診を行います。子宮がんによる死亡は年々減少していますが、まだまだ多く発生しています。初期のうちには自覚症状がほとんどありませんが、定期的に検診を受けることで早期発見ができます。1年に1回は必ず検診を受けるようにしましょう。

受診は、各医療機関へ直接

必ず保険証を持参してください。検診自己負担金は1,800円です。生活保護世帯の人は無料です(被保護者証明書の提出が必要です)。

問い合わせ 福祉健康課健康増進係(保健福祉センター内、☎25-2510)へ。

子宮(頸部)がん検診実施日程表

医療機関名	伊藤産婦人科医院	下越病院	森川医院	新津産科婦人科クリニック
電話番号	☎22-6171	☎22-4711	☎22-0410	☎21-3511
実施期間	6月1日(土)～7月31日(水)			
診療時間	(月～金曜日) 9:00～12:30 14:30～17:30 (土曜日) 9:00～12:30	(火・水・金曜日) 15:00～16:30 ※第4金曜日は休診(6月28日と7月26日) ※手術などで急遽休診となる場合があるので、受診前にお問い合わせください。	(月～金曜日) 9:00～12:30 14:00～18:00 (土曜日) 9:00～12:30 14:00～16:00	(月～金曜日) 9:00～12:00 15:00～18:00 (土曜日) 9:00～12:00

新津の「今」を伝えます

新津市内の各世帯に配布されている『広報にいつ』では、この欄に市内業者などの広告を掲載していますが、インターネット版『広報にいつ(PDFファイル)』では市からのお知らせなどを載せています。