

まちの話題

全項目で基準値をクリア

水質検査結果

■採水日時 平成14年4月8日 午後4時10分 ■当日天候 曇り
 ■気温 18.0度 ■水温 11.0度 ■採水場所 庄瀬保育園

項目名	基準値	白根市の水道水	備考
一般細菌	1ml中100以下	0	病原生物
大腸菌	検出されないこと	検出しなし	
カドミウム	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	重金属
水銀	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	
セレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	
鉛	0.05mg/ℓ以下	0.001未満	
砒素	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	
六価クロム	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	
シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	
硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.7	無機物質
フッ素	0.8mg/ℓ以下	0.08未満	
四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	0.0004未満	
1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	有機物
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	0.0006未満	
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ以下	0.001未満	
ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	
クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.012	副生成物
ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001	
ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.004	
ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.017	
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	
シマジン	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	農薬
チウラム	0.006mg/ℓ以下	0.0006未満	
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	
亜鉛	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	色
鉄	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	
銅	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	味覚
ナトリウム	200mg/ℓ以下	6.9	色
マンガン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	
塩素イオン	200mg/ℓ以下	9.5	味覚
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	24	
蒸発残留物	500mg/ℓ以下	63	
除イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	発泡
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ以下	0.001未満	におい
フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.005未満	
有機物等	10mg/ℓ以下	1.0	汚濁指標
P H 値	5.8-8.6	7.0	基礎的
臭	異常でないこと	異常なし	性状
色	5度以下	1未満	
濁度	2度以下	0.1未満	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.40	
アンモニア性窒素	—	0.1未満	



ガス水道局では、皆さんの家庭に安全でおいしい水を供給するため、定期的に水質検査を行っています。左の表は四月八日に実施した水質検査結果です。すべて水道法で定める

水質基準値内であり、安心してお使いいただける水です。一般的に水の温度は、十度から十五度の時が最もおいしく感じると言われています。これから夏に向け水

道水の温度も上がりますので、清涼飲料水などと同じように、水道水も冷やすとよりおいしくなります。また、塩素臭は水道水が安全であるの証明ですが、どうしても気になる人は、しばらく煮沸して、湯冷まししてください。塩素臭が消えておいしく飲めるようになります。ガス水道局では、これからもより一層安全でおいしい水を安定して供給できるよう、努力を続けていきます。今後とも市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

水道一ロメモ

◎朝一番の水道水は飲み水以外の使用をお勧めします
 朝一番長い間家を留守にしたときの水道水は、給水管内に長時間滞留しているため、赤い水が出やすかったり、鉛製給水管を使用している場合には、微量の鉛が溶け出した可能性があります。また、消毒用の塩素の量が少なくなっていることがあります。最初の水は洗濯や掃除用など、飲み水以外に使用することをお勧めします。

◎赤水や濁り水が出る時
 水道管内部の露出した鉄面がさびたために起こります。朝の使い始めに赤水が発生し、数分間でおさまるときには、給水管が原因であると考えられます。しばらく水を流してから使用してください。

水道週間です

6月1日～7日

■水質検査に関する問い合わせ
 戸頭浄水場 ☎372・2045


絵本と触れ合う



四月十八日、「本と遊ぶ」を合言葉に全国を旅する「おはなし隊」が、大鷲保育園を訪問しました。園児たちは、約三百五十冊の絵本が並ぶキャラバンカーで気に入った絵本を手にとると、車内やその周りに設置された広場で絵本と触れ合いました。一方、屋内では「おはなし隊」が絵本や紙芝居の読み聞かせをしました。夢中になって聞き入る園児たち。お話を終った後、「おはなし隊」に駆け寄り、握手を求めています。キャラバンカーは絵本とともに楽しいひとときを運んでくれました。

おはなしキャラバン 大鷲保育園を訪問

お農産物のブランド化を目指して



四月十二日、白根市農業大学講座開講式が行われました。これは、市や農協からなる白根市農業振興協議会の主催によるもので、次代を担う農業青年の育成を図ることを目的としています。開講式では、吉沢市長が「信頼できる、しろね農産物のブランド化を目指してください」と受講生三十六人を激励。受講生は今後、稲作・果樹・野菜・花き・畜産の五コースに分かれて、ほ場での専門講習や視察研修から農業の見識を広めるとともに、生産技術を習得していきます。

平成14年度白根市農業大学講座開講式


市長との懇談会を開催



四月十五日、市長とあかねの里づくり協議会(星野淳会長)との懇談会が新飯田商工会館で行われました。最初に「にいだの道」「自分たちの住まい周り」などの四つの視点から、まちづくりについて意見を会員同士で交換。その後の懇談会では、「街なみ環境整備方針の策定」方法や、「まちづくり協定」に向けての作成手順など、先の議論を踏まえた活発な意見や要望が出されました。市では、市長との懇談会を希望される団体、サークル等を募集しています。問い合わせは、白根市企画財政課秘書広報係 ☎373・2111 (333)

あかねの里づくり協議会

デイサービスセンターグループホームがオープン



社会福祉法人愛宕福祉会が運営する「デイサービスセンター」と「痴呆高齢者グループホーム」が五月一日、旧白井小学校跡地に開所しました。デイサービスセンターでは、介護の必要なお年寄りが入浴や食事、レクリエーション、機能訓練、相談等のサービスを受けることができます。グループホームは、おおむね六十五歳以上の痴呆高齢者(六十五歳未満の初老期痴呆も含む)を対象に、小規模で家庭に近い環境で共同生活を送る施設です。

旧白井小学校跡地に2施設が完成