



特集 介護の現状

やっぱり家で暮らしたい

7月号の広報くろさきで、介護保険について特集をしましたが、ご覧になられましたか。介護保険といっても、ピンとこないのが、本音だと思います。

今回は、介護の現状として、デイサービス、ホームヘルプサービスを利用している方々の様子をお伝えしたいと思います。

年をとり、だれもが、まさか自分が人の世話になるとは思わなかった…。家族も家で介護をして行きたいが、長期にわたると介護疲れが出てきます。そんな時、早め早めに福祉サービスを利用したり、保健衛生課の保健婦や、住民福祉課窓口にご相談してください。

最近、国民の水道水の質に対する要望は高くなっており、水道で供給されている水の信頼性に対して不安感を持たれるようになってきました。

当町においても、水質についての問い合わせがあります。このようにことから皆さんに水道水について関心をもっていただくため、また、安心してもらうために、町では、平成8年度から水道水の水質について公表しております。今回も水質については厚生省で示した水質基準の46項目の水質検査について公表いたします。

内容については、表のとおりで当町の水道水は全ての項目が基準値をクリアしておりますので、皆さんから安心してご使用いただける水道水となっております。

なお、水質についてのお問い合わせは、黒崎町ガス水道局施設課 浄水係（☎37712269）までお気軽におたずねください。

水質検査結果

検査項目		水質基準	黒崎町の水道水		
水道法に基づく水質基準項目	細菌	1 一般細菌	1ml中100以下	0	
		2 大腸菌群	検出されないこと	検出しない	
	無機物質・重金属	3 カドミウム	0.01mg/l以下	0.001未満	
		4 水銀	0.0005mg/l以下	0.00005未満	
		5 セレン	0.01mg/l以下	0.001未満	
		6 鉛	0.05mg/l以下	0.001未満	
		7 ヒ素	0.01mg/l以下	0.001未満	
		8 六価クロム	0.05mg/l以下	0.005未満	
		9 シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	
		10 硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	0.9	
		11 フッ素	0.8mg/l以下	0.08未満	
		12 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	
	一般有機化学物質	13 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004未満	
		14 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	0.002未満	
		15 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	
		17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	
		18 1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	0.0006未満	
		19 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.001未満	
		20 ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	
		消毒副生成物	21 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008
			22 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.005
	23 ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	0.008	
	24 ブロモホルム		0.09mg/l以下	0.001未満	
	25 総トリハロメタン		0.1mg/l以下	0.021	
	農薬	26 1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下	0.0002未満	
		27 シマジン	0.003mg/l以下	0.0003未満	
		28 チウラム	0.006mg/l以下	0.0006未満	
		29 チオベンカルブ	0.02mg/l以下	0.002未満	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	30 亜鉛	1.0mg/l以下	0.01未満
			31 鉄	0.3mg/l以下	0.03未満
		味覚色	32 銅	1.0mg/l以下	0.01未満
			33 ナトリウム	200mg/l以下	11
		味覚	34 マンガン	0.05mg/l以下	0.005未満
			35 塩素イオン	200mg/l以下	12
			36 硬度	300mg/l以下	39
		発泡	37 残留物	50.0mg/l以下	79
			38 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満
		臭い	39 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.001未満
	40 フェノール類		0.005mg/l以下	0.005未満	
	基礎的性状	41 有機物等	10mg/l以下	1.4	
		42 pH値	5.8~8.6	7.2	
		43 味	異常でないこと	異常なし	
		44 臭度	異常でないこと	異常なし	
		45 色度	5度以下	1	
		46 濁度	2度以下	0.1未満	
その他	残留塩素	0.1mg/l以上	0.4		
	アンモニア性窒素	- (県指導項目)	0.1未満(mg/l)		

(採水日：平成10年6月1日、採水場所：管末系木場新田)

「水道で 今日も安心 水ある暮らし」

水道水は安全です

